



- 说明:
1. 建议采用YJV22-8.7/15kv3\*50
  2. 新建400KVA箱变一台
  3. 新建2孔排管30米, 井道2座
  4. 电缆穿已有通道约30米
  5. 以上数据仅供参考, 具体以现场实际与施工图设计为准。

图例:

—— 新建2孔通道

—— 已建通道